RUSSIAN FEDERATION

01300

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ.12261

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Фибратек». ИНН: 7704798156. ОГРН: 5117746043355. Адрес: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 26. Номер телефона/факс: +7 (4912)77-86-68, электронная почта: info@fibratek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Фибратек». ИНН: 7704798156. ОГРН: 5117746043355. Адрес: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 26. Номер телефона/факс: +7 (4912)77-86-68, электронная почта: info@fibratek.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

Код ОКПД 2 23.65.12

код ТН ВЭД 6811828000

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

1. Листы хризотилцементные плоские (изготовленные по ТУ 23.65.12-002-38231506-2022);
2. Плиты фасадные хризотилцементные ПТФРО, ППФГО (изготовленные по ТУ 23.65.12-007-38231506-2021, Дополнение №1);
3. Хризотилцементная фасадная доска Фибратек ДФТ, ДДФТ, ДФГ, (изготовленная по ТУ 23.65.12-009-38231506-2021, Дополнение №1);
4. Листы плоские прессованные хризотилцементные (изготовленные по ТУ 23.65.12-008-38231506-2018, Дополнение №1);
5. Доски хризотилцементные электрические дугостойкие АЦЭИД (изготовленные по ГОСТ 4248-2018);
6. Листы хризотилцементные плоские типа ЛПН, ЛПП (изготовленные по ГОСТ 18124-2012);
7. Хризотилцементная фасадная доска Фибратек ДФТ, ДДФТ, ДФГ окрашенная, (изготовленная по ТУ 23.65.12-009-38231506-2021, Дополнение №1). Торговая марка: ООО ФИБРАТЕК. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Показатели: См. приложение (бланк приложения № 01301).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ПБ/702, ПБ/703 от 08.09.2025 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 23.65.12-002-38231506-2022, ТУ 23.65.12-007-38231506-2021и Дополнение №1, ТУ 23.65.12-009-38231506-2021 и Дополнение №1, ТУ 23.65.12-008-38231506-2018 и Дополнение№1, ГОСТ 4248-2018, ГОСТ 18124-2012.

Проверка подлинности сертификата соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 23.09.2025 по 22.09.2030**

Руководитель органа подпись О.В. Ребрин
инициалы, фамилия

Эксперт подпись Т.А. Сибирякова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «В». ТЗ № 430.

RUSSIAN FEDERATION

01301

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.ОС13ПБ.12261
(Является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
Срок действия сертификата соответствия с 23.09.2025 по 22.09.2030

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование продукции	Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
1. Хризотилцементная фасадная доска окрашенная Фибратек ДФТ, ДДФТ, ДФГ, (изготовленная по ТУ 23.65.12-009-38231506-2021, Дополнение №1)	ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
	ГОСТ 30402-96	Группа воспламеняемости – трудно воспламеняемые (В1)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	Группа дымообразования – с малой дымообразующей способностью (Д1)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13	Группа токсичности – малоопасные (Т1)
1. Листы хризотилцементные плоские типа ЛПН, ЛПП (изготовленные по ГОСТ 18124-2012). 2. Листы хризотилцементные плоские (изготовленные по ТУ 23.65.12-002-38231506-2022); 2. Плиты фасадные хризотилцементные ПТФРО, ППФГО (изготовленные по ТУ 23.65.12-007-38231506-2021, Дополнение №1); 3. Хризотилцементная фасадная доска Фибратек ДФТ, ДДФТ, ДФГ, (изготовленная по ТУ 23.65.12-009-38231506-2021, Дополнение №1); 4. Листы плоские прессованные хризотилцементные (изготовленные по ТУ 23.65.12-008-38231506-2018, Дополнение №1); 5. Доски хризотилцементные электрические дугостойкие АЦЭИД (изготовленные по ГОСТ 4248-2018).	ГОСТ 30244-94, п. 6, метод 1	Группа горючести – негорючие (НГ)

Руководитель органа _____ О.В. Ребрин
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт _____ Т.А. Сибирякова
подпись, инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «В», ТЗ № 430